SMVS – UW1002-0 Datenblatt | Data Sheet

Sensortyp Sensor type	**UW1002-0**	
Bemessungsisolationspegel Rated insulation level	**36/70/170 kV ***	
Bemessungsprimärspannung Rated primary voltage	**33.000 V / √3***	
Bemessungssekundärspannung Rated secondary voltage	**3,25 V / √3***	
Bemessungsfrequenz Rated frequency	**50 Hz**	
Spannungsfaktor Voltage factor	**1,2xUpr; 1,9xUpr 8h**	
Genauigkeitsklasse / Schutzklasse Accuracy class/ protection class	**0,2/3P***	
Norm Standard	**IEC 61869 – 11**	
Umgebungsbedingungen External conditions	**-25°C to + 40°C ***	
Bemessungsbürde Rated burden	**2MΩ ±5% 50pF± 10%***	
Anschlusskabel und Schnittstelle Connection cable and interface	**1,7m;3,7m;5m;6m;8m;10m 3-pole open wires with ferrule or with RJ45 connector ***	
Kompatible T-Stecker Compatible T-Stecker	**NKT**	**CB-12, CB-24, CB-36, CC-12, CC-24, CC-36**
	TE Con/Raychem	**RSTI-58XX, RSTI-CC-58XX, RSTI-68XX (36kV)**

*oder auf Anfrage / or on request

Dr. techn. Josef Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.
Beethovengasse 43 - 45, A - 2340 Mödling, Tel: +43 (0) 2236 409 - 0, Fax: +43 (0) 2236 409 - 2247
E-Mail: info@zelisko.at, Internet: www.zelisko.at
UniCredit Bank Austria AG: Konto: 0 978 377 6900, BLZ: 12 000; IBAN-Code: AT59 1100009783776900; BIC-Code: BKAUATWW
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Manfred Reisner, Dipl.-Kfm. Jörg Branschädel
Landesgericht Wiener Neustadt, FN 122 796h, UID: ATU 37 050 506, ARA Nr.: 7793, DVR 03 38 605
Certified by BVQI DIN EN ISO 9001: 2000 DIN EN ISO 14001: 1996
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, abrufbar unter www.zelisko.at > Rechtliche Hinweise